

Białystok, 16.05.2024 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU  
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A  
tel./fax (085) 73-25-091  
tel. centr. 73-25-236

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”  
ul. Św. Jerzego 8  
15-349 Białystok

HK.903.166.2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o właściwej jakości wody w instalacji wewnętrznej wody ciepłej zaopatrującej budynki mieszkalne przy ul. Św. Jerzego 8, 10, 12 i przy ul. Pułaskiego 57 i 59 w Białymstoku należące do Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” przy ul. Św. Jerzego 8 w Białymstoku.

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Białymstoku

*Urszula Polowianiuk*



Białystok, 16.05.2024 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU  
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A  
tel./fax (085) 73-25-091  
tel. centr. 73-25-236

## KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda ciepła w instalacji wewnętrznej zaopatrującej **budynki mieszkalne przy ul. Św. Jerzego 8, 10, 12 i przy ul. Pułaskiego 57 i 59** odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**W związku z tym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń przez konsumentów.**

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Białymstoku

*Urszula Półwianiuk*



Białystok, 16.05.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Budowlani”  
ul. Św. Jerzego 8  
15-349 Białystok

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU  
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A  
tel./fax (085) 73-25-091  
tel. centr. 73-25-236  
HK.903.166.2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 1 oraz art. 25 ust. 1, pkt 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 t.j.) oraz § 3 ust. 2, § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po otrzymaniu w dniu 15.05.2024 r. wyników badań wykonanych przez Podlaskie Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 28, 15-872 Białystok próbek wody ciepłej pobranych z instalacji wewnętrznej wody ciepłej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” przy ul. Św. Jerzego 8 w Białymstoku w dniu 09.05.2024 r. w kierunku obecności bakterii Legionella sp., nr sprawozdania:

- 888/1/2024 z dnia 15.05.2024 r. w punkcie: ul. Pułaskiego 59 klatka V,
- 888/2/2024 z dnia 15.05.2024 r. w punkcie: ul. Świętego Jerzego 12,
- 888/3/2024 z dnia 15.05.2024 r. w punkcie: ul. Świętego Jerzego 12,
- 888/4/2024 z dnia 15.05.2024 r. w punkcie: ul. Świętego Jerzego 8,

stwierdza,

że woda w zakresie wykonanych badań odpowiada wymaganiom zawartym w załączniku nr 5, część A ww. rozporządzenia.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przypomina o dalszym obowiązku realizacji decyzji Nr HK-79/D/2024 z dnia 15.04.2024 r. tj. następne badanie ciepłej wody należy wykonać po 3 miesiącach i po 6 miesiącach od daty pobrania próbek wody ciepłej spełniających obowiązujące wymagania. Kolejne wyniki należy przedstawić po roku od daty ostatniego pobrania, które wykazało właściwą jakość wody.

Do wiadomości:

1. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku.

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Białymstoku

Urszula Polowianiuk

